

מעון נווה האירוס, נס ציונה



1 - דלת כניסה לנכס ; ראשית- ליד בית הספר האירוס

דלת כניסה לנכס



מיקום:
ראשית- ליד בית הספר האירוס

1.1 משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת

הדרישה:

קיים שטח רצפה פנוי ומפולס בקוטר 150 ס"מ או במידות של 130 על 170 ס"מ לפני ואחרי הדלת, ולפחות 30 ס"מ מרווח מהקיר לדלת בצד הידית.

הממצא:

תקין

1.2 רוחב המעבר בדלת

הדרישה:

רוחב המעבר נטו בדלת כניסה לנכס בבניין קיים הוא מינימום 75 ס"מ

הממצא:

תקין

1.3 שילוט בכניסה לנכס

הדרישה:

קיים שלט זיהוי הנכס בחזיתו שניתן לראותו בבירור מהשטח הציבורי, אשר כתוב בלשון פשוטה, באותיות גדולות ובניגוד חזותי.

הממצא:

תקין

1.4 אינטרקום

הדרישה:

אם הדלת אינה ניתנת לפתיחה עצמאית מבחוץ - קיימת מערכת אינטרקום נגישה. קיים משטח תפקוד לפני האינטרקום, ניתן להגיע אליו, גובה הלחצנים בין 100-140 ס"מ, לוח מקשים תבליטי ויש חיווי קולי וחזותי המסמן את פתיחת הדלת.

הממצא:

תקין



2 - סימן מוביל ; שערי הכניסה

סימן מוביל

מיקום:
שערי הכניסה



3 - חניון השייך לנכס ; חניון ליד בית ספר האירוס

חניון השייך לנכס



מיקום:
חניון ליד בית ספר האירוס

3.1 חנייה

הדרישה:

כמות ומידות החניות הנגישות כנדרש בתקנות הנגישות

הממצא:

תקין

חנית נכים במרחק פחות מ 100 מטר משער הכניסה האחורי

3.2 תמרור

הדרישה:

מוצב תמרור חניה ג-43 - על עמוד או קיר לשילוט והכוונה לחניות נכים

הממצא:

תקין

ישנו תמרור תקין

4 - דלתות ; כניסה אחורית לנכס- ליד בית ספר האירוס

דלתות

מיקום:

כניסה אחורית לנכס- ליד בית ספר האירוס

4.1 מימדי הדלת



רוחב נטו למעבר מעל 75 סמ, גובה נטו למעבר 198 סמ.
הממצא:

4.2 משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת

הדרישה:

קיים משטח תפקוד, ריבוע 150 ס"מ או מלבן 170*130 ס"מ, בצד הדלת הנפתח, ובקיר בסמוך לדלת בצד הידית קיימים לפחות 30 ס"מ פנויים

הממצא:

תקין

5 - שינוי כיוון ביותר מ-30°, מדרך נגישה אחת לדרך נגישה אחרת ; מסדרון המוביל לדלת הכניסה האחורית

שינוי כיוון ביותר מ-30°, מדרך נגישה אחת לדרך נגישה אחרת



מיקום:
מסדרון המוביל לדלת הכניסה האחורית

5.1 רוחב צר מ 80 ס"מ

הדרישה:

אם רוחב אחד מהמסדרונות, או שניהם, קטן מ-80 ס"מ, יש להרחיב את המסדרון

הממצא:

תקין

ישנה היצרות בדרך הנגישה ל 123 ס"מ לאורך 304 ס"מ.

5.2 רוחב המסדרונות 200 ס"מ

הדרישה:

סכום המידות = 200 ס"מ

הממצא:

תקין

סכום המסדרונות מעל 300 סמ

6 - דלת כניסה לנכס ; כניסה אחורית לנכס מרחוב המאה ואחת

דלת כניסה לנכס



מיקום:

כניסה אחורית לנכס מרחוב המאה ואחת

6.1 משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת

הדרישה:

קיים שטח רצפה פנוי ומפולס בקוטר 150 ס"מ או במידות של 130 על 170 ס"מ לפני ואחרי הדלת, ולפחות 30 ס"מ מרווח מהקיר לדלת בצד הידית.

הממצא:

תקין

6.2 רוחב המעבר בדלת

הדרישה:

רוחב המעבר נטו בדלת כניסה לנכס בבניין קיים הוא מינימום 75 ס"מ

הממצא:

תקין



קיים שלט זיהוי הנכס בחזיתו שניתן לראותו בבירור מהשטח הציבורי, אשר כתוב בלשון פשוטה, באותיות גדולות ובניגוד חזותי.

הממצא:

7 - תוואי הדרך ; כניסה ראשית מרחוב המאה ואחת

תוואי הדרך



מיקום:

כניסה ראשית מרחוב המאה ואחת

7.1 אופי הדרך

הדרישה:

יציבים, קשיחים, קבועים ואחידים; הם אינם עשויים מחומרים כגון חלוקי נחל, חצץ, חול או דשה ופניהם אינם בעלי עבוד גס. רוחב מישקים אינו עולה על 1.5 ס"מ.

הממצא:

תקין

פני הדרך יציבים וקשיחים

8 - דרך נגישה אל הנכס ; כניסה אחורית מרחוב המאה ואחת

דרך נגישה אל הנכס



מיקום:

כניסה אחורית מרחוב המאה ואחת